



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3055P - na odcinku Młodojewe - Młodojewe Parcele -droga wojewódzka nr 263", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na roboty budowlane (PZD.DDM.321.7.21)

Poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami, jakie udzielił Zamawiający:

Pytanie 1. Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu większą ilością faktur częściowych (na podstawie protokołów odbioru częściowego).

Odp. Zmianie ulega § ust. 3 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Dotychczasowe brzmienie: „Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego i ich protokołarnym odbiorze bez uwag. Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia jednej faktury częściowej. Wartość brutto faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę nie może przekroczyć % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1”.

Aktualne brzmienie: „Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia dwóch faktur VAT częściowych. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego i ich protokołarnym odbiorze. Wartość brutto każdej z faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę nie może przekroczyć% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1”.

Pytanie 2. Dotyczy § 7 ust. 7 oraz ust. 10 projektu umowy. W związku z krótkim terminem realizacji zadania Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie do 7 dni terminu, w jakim ZM będzie mógł wnieść zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 3. Dotyczy § 10 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 4. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy. Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych jasno określają prawa Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, dodatkowo mając na uwadze kary uwzględnione w § 10 ust. 2 pkt 1) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie pkt 2) w § 11 ust. 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na Zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 5. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 3) lit. c) projektu umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 ust. 2 wzoru Umowy poprzez dodanie punktu 5) o następującej treści: „5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych możliwa jest zmiana wysokości Wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz zaakceptowanego i podpisanego przez Strony Protokołu Konieczności”.

Pytanie 6. Dotyczy § 12 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie z 30 do 14 dni terminu w jaki Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na Zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 7. W poz. 98 przedmiaru robót ujęto wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L o wymiarze 120x30x12 cm. Zgodnie z rys. 3.1 przekroje normalne zaprojektowano elementy o wymiarze 55x30x12cm (szczegół D). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Na rys. „Przekroje normalne” pokazano wymiar muru przykładowy zaprojektowany do wykonania. W przedmiarze wskazano maksymalną wysokość zaprojektowanego muru oporowego. Pozostałe wysokości wg rys. 5.1-5.3 „Przekroje poprzeczne”.

Pytanie 8. W poz. 84 przedmiaru robót ujęto zamontowanie barier stalowych U-14a. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów bariery sprężystej według obowiązującej normy (poziom powstrzymania, intensywności i maksymalnego odkształcenia)

Odp. Należy wykonać bariery sprężyste N2W2A.

Pytanie 9. Proszę o zmianę w umowie płatności. Umowa przewiduje rozliczenie na podstawie 2 faktur. Prosimy o zmianę na możliwość rozliczenia miesięcznego.

Odp. Zmianie ulega § ust. 3 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Dotychczasowe brzmienie: „Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego i ich protokolarnym odbiorze bez uwag. Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia jednej faktury częściowej. Wartość brutto faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę nie może przekroczyć % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1”.

Aktualne brzmienie: „Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia dwóch faktur VAT częściowych. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego i ich protokolarnym odbiorze. Wartość brutto każdej z faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę nie może przekroczyć% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1”.

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ Z DNIA 06.05.2021 r.

Pytanie 1. Opis techniczny zakłada wykonanie sieci kanalizacji z rur PEHD, bez określenia czy mają być to rury gładkie czy strukturalne, natomiast wg SST sieć kanalizacji deszczowej powinna zostać wykonana z rur strukturalnych PVC . Prosimy zatem o jednoznaczne określenie rodzaju materiału jaki należy przewidzieć do budowy sieci kanalizacyjnej, z podaniem materiału (PEHD , PVC-U , czy PP), klasy sztywności obwodowej SN oraz czy należy stosować rury ze ścianką litą jednorodną czy strukturalne ?

Odp. Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PEHD gładkich, sztywności klasy SN 8kN/m².

Dodaje się: Dopuszcza się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP gładkich SN 8 kN/m².

Pytanie 2. Odp. Bez zmian

Pytanie 3. Odp. Bez zmian

Pytanie 4. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany przepust DN 800.

Odp. Przepust DN 800 pod jezdnią należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych wraz ze ściankami czołowymi.

Dodaje się: Dopuszcza się wykonanie przepustu DN 800 pod jezdnią z tworzyw sztucznych PEHAD, zachowaniu 2 klasy obciążenia wg. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Pytanie 5. Odp. Bez zmian

Michał Klotschke

/- / Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg