



Oznaczenie sprawy: PZD.DDM.322.4.22.KK

Słomczyce, dn. 06.06.2022 r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi powiatowej 3051P na odcinku Lipnica - Kosewo", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na roboty budowlane (PZD.DDM.322.4.22.KK)

Poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami, jakie udzielił Zamawiający:

**Pytanie 1.** W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z SST należy wbudować AC16W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.** Zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem i rysunkami warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11W gr. 6cm.

**Pytanie 2.** Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych / geologicznych oraz innych uzgodnień poczynionych na etapie projektowania.

**Odp.** Udostępniamy badanie geotechniczne.

**Pytanie 3.** Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w § 9 pkt. 1 projektu umowy.

**Odp.** Wykonawca ma udzielić 12 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome.

**Pytanie 4.** Prosimy o wskazanie lokalizacji odwozu materiałów z rozbiórek.

**Odp.** Materiały z rozbiórki należy przewieźć do siedziby Zamawiającego tj. na odległość 14 km.

**Pytanie 5.** Zgodnie z decyzją o wycince drzew należy z terenu budowy usunąć łącznie 9 sztuk drzew. W przedmiarze robót ujęto 8 sztuk. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.** Należy usunąć 8 szt. zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

**Pytanie 6.** Zgodnie z decyzją o wycince drzew należy dokonać nasadzeń w ramach rekompensaty. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.** Decyzja o wycince zobowiązuje Inwestora a nie Wykonawcę do wykonania nasadzeń.

Nasadzenia nie wchodzą w zakres przetargu.

**Pytanie 7.** Prosimy o potwierdzenie, iż grunt z wykopu ujęty w pozycji 3.4 należy wywieźć na składowisko Zamawiającego. Prosimy o wskazanie lokalizacji.

**Odp.** Zgodnie z przedmiarem robót „Nadmiar gruntu - miejsce odwozu (do 2km) wskaże Inwestor na etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie 8.** Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji SST D-01.02.01.

**Odp.** Specyfikację załączono do tej modyfikacji SST D-01.02.01

**Pytanie 9.** Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający ze względu na bardzo krótki termin wykonania kontraktu przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania o okres potrzebny na uzyskanie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu?

**Odp.** Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wydłużenia terminu na realizację zadania.

**Pytanie 10.** Dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 5.000,00 zł. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

**Odp.** Zamawiający przychyliła się do prośby i obniża karę do kwoty 5 000,00 zł. W związku z tym zmianie ulegną zapisy § 2 ust. 5 projektu umowy



**Było:**

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys budowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót i na bazie załączonych do przetargu druków kosztorysu ofertowego, opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu budowy skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 10.000,00 zł.

**Jest:**

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys budowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót i na bazie załączonych do przetargu druków kosztorysu ofertowego, opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu budowy skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 5.000,00 zł.

**Pytanie 11.** Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o określenie procentowej wartości do jakiej Wykonawca może wystawić FV częściową?

**Odp.** Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych robót odebranych protokołem częściowym, przy czym wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 60% wartości umownej brutto. Faktura końcowa płatna po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych.

**Pytanie 12.** Dotyczy § 7 ust. 7 oraz ust. 10 projektu umowy. W związku z krótkim terminem realizacji zadania zwracamy się z prośbą o skrócenie do 7 dni terminu, w jakim Zamawiający będzie mógł wnieść zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

**Pytanie 13.** Dotyczy § 10 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę wzoru Umowy.

**Pytanie 14.** Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy. Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych jasno określają prawa Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, dodatkowo mając na uwadze kary uwzględnione w § 10 ust. 2 pkt 1) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie pkt 2) w § 11 ust. 1.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy.

**Pytanie 15.** Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 3) lit. c) projektu umowy. Projekt umowy nie przewiduje wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. Prosimy o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe?

**Odp.** Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

**Pytanie 16.** Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 6) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o poprawienie odnośników skazanych w w/w pkt projektu umowy.

**Jest:**

6) Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.

**Powinno być:**

6) Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.

**Pytanie 17.** Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 7) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o skrócenie z 30 do 14 dni terminu w jaki Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy.

Dodane zostają:

- opinia geotechniczna
- SST D-01.02.01

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.

Michał Klotschke

/- / Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg